3	03.05.2015	MODIFICHE RICHIESTE DAL COMUNE		16.03.15	IFgI
2	07.01.2015	INTEGRAZIONE		07.01.15	IFgI
1	24.11.2014	INTEGRAZIONE		26.11.14	IFgI
REV. n°	DATA	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNO	APPROVAZIONE

COMMITTENTE

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Via Colombo (fr. Vigonzone) 41033 Concordia sulla Secchia (MO)

APC 4 AMBITI PRODUTTIVI DI NUOVO INSEDIAMENTO PER LA MECCATRONICA AGRICOLA

PROGETTO

Rete acqua e gas

PLANIMETRIA

U.15

PROGETTISTI

NOVA S.r.l.
Via Colombo, 70
41033 Concordia sulla Secchia (MO)

TOPFLOOR S.r.l.
Via Colombo, 70
41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Ing. Corrado Foglini
Direzione Tecnica
e Progettazione

COMUNE
Mirandola

PROVINCIA
Mo

FOGLIO
1.U.

DATA
05/07/14/03/15

Tel.
Fax
e-mail

enerplan s.r.l. - Società di ingegneria
Via Deviatoie Storchi, 41 - 41012 CARPI (MO) - Italia
Tel. 059 - 687.611 - Fax 059 - 687.612
E-mail: enerplan@enerplan.it - PEC: enerplan@pec.enerplan.it
Web: www.enerplan.it - P.IVA 03264760362
Cod.Fisc. e Iscrizione Reg. Imprese di Modena n° 03264760362

"LA PC - COPYRIGHT - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE"

LEGENDA

DN100	Tubazione gas metano in acciaio rivestito in PE Norme UNI 10208 e UNI 9099 - DN100
De160	Tubazione acqua in PE100 PN16 in verghe - Norma UNI 12201 - De 160
	Tubazione esistente gas metano - ARAG
	Tubazione esistente acqua - ARAG
	Idrante soprasuolo standard Aimag
	Predisposizione allacciamento contatore gas e riduttore di pressione Predisposizione da definire con tecnici Aimag
	Predisposizione allacciamento contatore acqua Predisposizione da definire con tecnici Aimag
	Saracinesche in ghisa a tampone gommato PN16 con tronchetti in PE a sedilano
	Valvola a passaggio totale PN16 con ovale DN80
	Iscrizi schema tipo di allacciamento utenze acqua e gas metano

NOTA 1
Tutti gli elementi costituenti la rete idrica in polietilene dovranno essere PN16 e del tipo "a saldare"

NOTA 2
Tutti gli elementi costituenti la rete gas in acciaio dovranno essere già rivestiti in polietilene e protetti con guaine termorestringenti tipo Rychem

NOTA 3
La rete gas dovrà essere dotata di guard dielettrici casi a concertare tutti terra da concordare con i tecnici Aimag

NOTA 4
La posizione delle condotte in progetto dovrà essere verificata in campo con i sottoservizi esistenti e rispettare le specifiche di progetto riportate nelle sezioni tipo

NOTA 5
Le reti di distribuzione acqua e gas metano verranno identificate tramite pastelli.






Chiusino stradale
Pozzetto in cls prefabbricato
Geotessile
Ghiaia
Sabbia
Tubo corrugato per protezione cavi elettrici
Tubo corrugato per protezione cavi elettrici
Tubo corrugato per protezione cavi elettrici